

**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PRATO***“Pro ceteris fidenter labora”***Ufficio Prevenzione Incendi**

Riferimento alla pratica n° 10008

NUNZIATA GIOVANNA
C/O CONVITTO CICOGNINI
PIAZZA DEL COLLEGIO 13
59100 PRATO

e p.c.

Al Sig. Sindaco
del Comune di PRATO
P.G. S.U.A.P.: rif. n° 109631 12.6.19**OGGETTO: Valutazione progetto C****Ditta: CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI
sita nel Comune di PRATO - PIAZZA DEL COLLEGIO 13****D.P.R. n° 151/2011 Attività:**

67.4.C	65.1.B	65.1.B							
--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Attività principale: Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300 (att. n° 67.4.C del D.P.R. n° 151/2011)

Con riferimento alla richiesta registrata con prot. n° 6255 del 14.6.19, intesa ad ottenere la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 151/2011 per la modifica dell'attività in oggetto, tenuto conto della concessione della deroga da parte della Direzione Regionale Toscana prot. n° 22058 del 07.09.2018, esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole condizionato**.

Si fa presente che, la realizzazione delle opere e degli impianti sia in piena conformità al progetto approvato, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile o rilevato dalla documentazione allegata.

Sia rispettata la normativa di sicurezza in vigore e siano applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi.

L'impianto elettrico sia realizzato in conformità alle norme di cui alla Legge n° 186 del 01/03/68 e sia inoltre provvisto di interruttore generale munito di protezione contro correnti di sovraccarico o di corto circuito, installato in prossimità dell'ingresso della attività, senza doversi addentrare all'interno. La posizione degli interruttori, che devono essere manovrabili sottocarico, risulti segnalata con apposita cartellonistica.

Siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività e previsti dal D.P.R. 151/2011, D.Lgs. n° 139/2006 e D.M. 10/03/1998.

**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PRATO***“Pro ceteris fidenter labora”*

Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n° 81/2008.

Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998.

I sistemi di protezione attiva installati a presidio dell'attività devono essere conformi al D.M. 20/12/2012.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

- per quanto non espressamente indicato sugli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, devono essere rispettati integralmente il combinato disposto dei D.M. 26.08.92 e D.M. 9.04.94 per l'attività scolastica e convittuale e D.M. 18.03.96 per la realizzazione delle due palestre ad esclusivo uso dell'attività scolastica;
- la parete su cui è attestata la scala di emergenza della palestra al piano interrato/ammezzato dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- siano rispettate le prescrizioni impartite dallo scrivente Comando con la nota prot. n° 12516 del 05.12.2018;
- Per l'installazione di un impianto fotovoltaico dovranno essere rispettate le misure di sicurezza previste dalla Lett. Circ. del 07/02/2012, prot. 1324 e ss. mm. e ii.

Si rammenta che, nel caso in cui vi sia presenza di lavoratori dipendenti durante l'esercizio, dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio.

A lavori ultimati, ai fini dei controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 151/2011, il titolare per l'inizio dell'attività ai soli fini antincendi, dovrà presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo il modello PIN2-2018 S.C.I.A. corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del suddetto D.P.R. n° 151/2011 secondo il modello PIN2.1-2018 ASSEVERAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA
V.D.S. Ing. Gennaro SENATORE

(firma digitale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE
(Maria Francesca CONTI)

(firma digitale ai sensi di legge)